

ОБ-2

июля

3

а/49/21

С е к р е т н о

Экз. № 2

И.О. НАЧАЛЬНИКА УКГБ при СМ УССР по КИЕВСКОЙ  
ОБЛАСТИ - подполковнику

тов. ГЛУШАКОВУ Г.И.  
г.Киев.

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

Своим № 864 от 12 апреля сего года докладывали о том, что на строительстве Чернобыльской атомной электростанции имеют место серьезные недостатки, заключающиеся в нарушении технологических процессов в строительстве.

От агентуры и доверенных лиц продолжают поступать данные, свидетельствующие об отступлении строителями от технических норм.

Как и ранее, причиной недостатков является неудовлетворительная работа арматурного цеха. В подготавливаемых под бетонирование блоки часто устанавливаются армокоркасы из стали низких марок и плохим качеством электросварки. В результате этого блоки под бетонирование сдаются только со второго и третьего предъявления, нарушается ритмичность работы бетонного завода и других участков.

Особенно плохое положение создается с устройством гидроизоляции из битумной мастики и битума по бетонной подготовке под сооружение главного корпуса АЭС.

Битум, уложенный на гидроизоляцию плиты машинного зала блока Г по осям 18,25,29,30 и 38 + 42 при ис -

2.

пытаниях на "К" и "Ш" показал температуру размягчения  $45^{\circ}$  -  $60^{\circ}$ , в то время как проектом температура размягчения битума допускается не ниже  $80^{\circ}$ .

Производством гидроизоляции занимается Чернобыльский участок КСУ (руководитель БРАЙМАН).

Несмотря на неоднократные указания БРАЙМАНУ со стороны комиссии по приемке работ производство гидроизоляции не улучшено.

До настоящего времени не решен вопрос по устройству ограды по периметру главного корпуса. Отсутствие ограды позволяет беспрепятственному проникновению на строительную площадку главного корпуса АЭС посторонних лиц, что может повлечь серьезные нежелательные последствия.

Вышеизложенное докладываем для информации инстанций.

НАЧАЛЬНИК КИЕВО-СВЯТОШИНСКОГО РО УКГБ  
при СМ УССР по КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ - майор

( ТЮТОННИК )

Верно: О/уполномоченный К-Святошинского РО УКГБ  
по Киевской области - ст. лейтенант

*В. Гречаник*

( ГРЕЧАНИК )

Отп. 2 экз.

1 экз. - адресату.

2 экз. - в дело.

Исп. - Гречаник.

Ч/м на 2л. уничтожен

Отп. Бондарчук 24. VII. 73 года.

*В. Гречаник*